



Fecha: 29 de julio de 2019

Tabla 1. INFORMACIÓN HIDROLÓGICA EMBALSE QUIMBO

INFORMACIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN
ESTACIÓN DE MONITOREO	Puente Guacas – Puente Garcés
CORRIENTE AFLUENTE AL EMBALSE	río Magdalena – río Suaza
CAUDAL DE INGRESO PUNTUAL (m <sup>3</sup> /s) de 06:00 horas	713,75 (m <sup>3</sup> /s)
HORA	06:00
OBSERVACIONES	Ninguna
TENDENCIA DEL CAUDAL AGUAS ARRIBA	Estable

Tabla 2. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EMBALSE EL QUIMBO A LAS 06:00 horas

INFORMACIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN
EMBALSE	EL QUIMBO
PORCENTAJE DE VOLUMEN ÚTIL	Cota 720,00 (m. s. n. m.) Equivalente a 100,00%
CAUDAL DE DESCARGA (m <sup>3</sup> /s)	Total descarga 956,76 (m <sup>3</sup> /s).
CAPACIDAD MÁXIMA DEL EMBALSE	Cota máxima es de 720,0 (m. s. n. m.).
DESCARGA POR GENERACIÓN (m <sup>3</sup> /s).	336,23 (m <sup>3</sup> /s) Por despacho.
CAUDAL PROMEDIO (m <sup>3</sup> /s) INGRESO AL EMBALSE ÚLTIMAS SEIS (6) HORAS.	831,28 (m <sup>3</sup> /s).
ESTADO DE ALERTA	<b>Alerta Amarilla</b>
CORRIENTE SOBRE LA CUAL SE HACE LA DESCARGA.	Río Magdalena.
MEDIDAS RECOMENDADAS	Se recomienda a las comunidades y a los habitantes localizados aguas abajo de la descarga del Embalse Quimbo estar alertas y no hacer uso de las zonas riverañas de los causes ni permitan que personas o semovientes transiten por dichas áreas. Las compuertas se encuentran abiertas controladamente. El embalse se encuentra en condiciones de monitoreo continuo en los caudales de ingreso y en el control de las descargas por compuertas de vertedero. El operador de la central continúa en el monitoreo riguroso.

Centro de Control  
 Generación Colombia  
 Cra 13 A No. 93-66, Piso 2° CCGC  
 Bogotá DC, Colombia  
 Conmutador: (57-1) 6016060/61 Ext.3375  
 Teléfono Directo: (57-1) 2190375 CISCO: (6746-6771)  
 Móvil: (57) 3176609891

[ccgc.emgesa@enel.com](mailto:ccgc.emgesa@enel.com)